

# 令和5年度 水質検査結果

音更町上水道

音更町浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水（ペンケチン川表流水）				原水（深井戸）			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml		250	2	47	12	2	0	1	12
大腸菌	個/ml		検出	不検出		12	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l				<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l				<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.002	1			0.004	1
六価クロム及びその化合物	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l				<0.004	1			<0.004	1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.64	0.1	0.24	12	0.06	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09	<0.08	<0.08	12	0.33	<0.08	<0.08	12
ホウ素及びその化合物	mg/l				<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l				<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l				<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l				<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l				<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
クロロ酢酸	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
クロロホルム	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
ジクロロ酢酸	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
ジブロモクロロメタン	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
臭素酸	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
総トリハロメタン	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
トリクロロ酢酸	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
ブロモジクロロメタン	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
ブロモホルム	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
ホルムアルデヒド	mg/l		*	*	*	*	*	*	*	*
亜鉛及びその化合物	mg/l				<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.11	<0.02	0.07	12	0.16	<0.02	<0.02	12
鉄及びその化合物	mg/l		0.11	<0.03	0.07	12	0.16	<0.03	0.04	12
銅及びその化合物	mg/l				<0.005	1			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.6	1			5.0	1
マンガン及びその化合物	mg/l		0.006	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
塩化物イオン	mg/l		2.4	1.3	1.6	12	1.5	1.1	1.3	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l				22	1			24.8	1
蒸発残留物	mg/l				76	1			95	1
陰イオン界面活性剤	mg/l				<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l				<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l				<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l				<0.005	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l				<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l		1.0	0.4	0.6	12			<0.1	1
PH値			7.63	7.1	7.4	12	7.53	7.1	7.3	12
味					異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気			異常なし	異常なし		12	異常なし	異常なし		12
色度	度		3.4	1.01	2.00	12	<1	<1	<1	12
濁度	度		2.05	0.153	1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/100l		検出	検出		8	不検出	不検出		4
クリプトスポリジウム	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*
ジアルジア	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

音更町上水道

音更町浄水場・十勝中部広域水道企業団受水

【<は未満】

検査項目	単位	検査基準値	浄水（音更町浄水場）				浄水（十勝中部広域水道企業団）			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下	1	0	0	12	0	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		12	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001	1			0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.26	<0.10	0.11	12	0.28	<0.10	0.11	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.1	<0.08	<0.08	9	0.1	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	0.16	<0.06	<0.06	12	0.16	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.008	0.002	0.006	4	0.008	0.001	0.005	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.009	0.002	0.006	4	0.009	0.001	0.006	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.009	<0.003	0.004	4	0.009	<0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.04	<0.02	0.02	9	0.07	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.07	<0.03	<0.03	9	0.04	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			5.2	1			5	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	9	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下	6.3	3.28	5	12	6.3	4.3	5.2	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			25.1	1			24.1	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			86	1			85	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.005	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下	0.4	0.1	0.3	12	0.4	0.1	0.3	12
PH値		5.8以上8.6以下	7.53	6.9	7.2	12	7.4	7	7.2	12
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		12	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		12	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

# 令和5年度 水質検査結果

西部簡易水道

万年浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			0	1	0	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		4	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			<0.1	1	0.02	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.14	1	<0.08	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.09	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.009	0.003	0.007	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.004	<0.003	0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.009	0.003	0.007	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.01	0.004	0.007	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			<0.02	1	0.1	<0.02	0.06	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			0.47	1	0.06	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			5.7	1			7.1	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			0.216	1	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			1.5	1	10.0	4.6	8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			28.4	1			28.6	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			112	1			106	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下			0.3	1	0.3	0.1	0.2	12
PH値		5.8以上8.6以下			7.5	1	7.4	7	7.2	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下			5.0	1	0.24	<1	<1	12
濁度	度	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/100		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

西部簡易水道

ハギノ浄水場

【<は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			21	1	0	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		7	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			0.0011	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			<0.1	1	<0.10	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.19	1	<0.08	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.12	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.003	<0.001	0.002	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.003	<0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.006	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			0.063	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			<0.02	1	0.07	<0.02	0.03	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			0.7	1	0.07	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			8.7	1			10.3	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			0.041	1	0.006	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			1.8	1	16.9	9.6	13	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			19.9	1			21	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			114	1			118	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	5以下			0.2	1	0.4	<0.1	0.2	12
PH値		5.8以上8.6以下			7.2	1	7.1	6.7	6.9	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下			3	1	0.2	<1	<1	12
濁度	度	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/100l		不検出	不検出		8	*	*	*	*
クリプトスポリジウム	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*
ジアルジア	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

西部簡易水道

中音更浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			0	1	1	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		7	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.001	1			0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.3	1	1.1	0.11	0.82	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.13	1	<0.08	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	<0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.002	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.002	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.004	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			0.028	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			<0.02	1	0.06	<0.02	0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			<0.03	1	0.07	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			0.007	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			5.2	1			4.8	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			1.5	1	2.02	1.5	1.7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			27.9	1			23.2	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			88	1			88	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下			<0.1	1	0.3	<0.1	0.1	12
PH値		5.8以上8.6以下			7.5	1	7.6	6.82	7.3	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
濁度	度	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/100l		不検出	不検出		8	*	*	*	*
クリプトスポリジウム	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*
ジアルジア	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

西部簡易水道

更生浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			3	1	1	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		7	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			0.1	1	0.67	0.1	0.17	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.16	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.005	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			<0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			<0.03	1	0.09	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			3.4	1			3.7	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			1.5	1	1.8	1.4	1.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			26.2	1			27.5	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			78	1			77	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下			0.1	1	0.3	0.1	0.2	12
PH値		5.8以上8.6以下			7.1	1	7.5	6.8	7.3	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	*	12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし	*	12
色度	度	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
濁度	度	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/100l		検出	検出		8	*	*	*	*
クリプトスポリジウム	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*
ジアルジア	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

西部簡易水道

然別川左岸浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			0	1	0	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		4	不検出	不検出	*	12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.003	1			0.003	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			<0.1	1	0.05	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.18	1	0.11	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.06	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.002	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.003	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.004	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			<0.02	1	0.06	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			5.4	1			5.5	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			1.5	1	1.8	1.4	1.6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			32	1			32.2	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			104	1			105	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下			<0.1	1	0.3	<0.1	<0.1	12
PH値		5.8以上8.6以下			7.4	1	7.5	7	7.3	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
濁度	度	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/10l		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

西部簡易水道

大牧配水池

【<は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			4	1	2	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		7	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			7.4	1	6.95	4.17	5.68	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.12	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.002	<0.001	0.001	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			0.03	1	0.04	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			0.04	1	0.07	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			0.019	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			7.1	1			6.3	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			10.8	1	11.21	7.2	9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			103.9	1			83.4	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			232	1			195	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下			0.6	1	0.4	0.2	0.3	12
PH値		5.8以上8.6以下			6.6	1	6.8	6.55	6.7	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下			<1	1	<1	<1	<1	12
濁度	度	2以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/100l		不検出	不検出		8	*	*	*	*
クリプトスポリジウム	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*
ジアルジア	個/100ml		不検出	不検出		4	*	*	*	*



# 令和5年度 水質検査結果

東部簡易水道

長流枝浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下			0	1	2	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		4	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下			<0.0003	1			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下			<0.00005	1			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下			0.003	1			<0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下			<0.001	1			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下			<0.1	1	<0.10	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下			0.09	1	0.1	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.1	1			<0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下			<0.0002	1			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下			<0.005	1			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下			<0.004	1			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下			<0.001	1			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.14	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.002	0.001	0.001	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.004	0.001	0.002	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下			<0.02	1	0.04	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下			3.99	1	0.09	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下			<0.005	1	*	*	<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下			5.6	1			10	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下			0.091	1	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下			3.5	1	8.86	6	7.5	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下			33.7	1			32.8	1
蒸発残留物	mg/l	500以下			132	1			132	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下			<0.02	1			<0.02	1
ジオスミン	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下			<0.000001	1			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下			<0.002	1			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下			<0.0005	1			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下			0.6	1	0.3	<0.1	0.2	12
PH値		5.8以上8.6以下			6.8	1	7.2	6.88	7.0	12
味		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと			異常なし	1	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下			9	1	<1	<1	<1	12
濁度	度	2以下			1.2	1	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/10l		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

東部簡易水道

豊田浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下	30	0	15	2	2	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		4	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.002	0.001	0.002	2			<0.001	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.006	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	<0.10	<0.10	<0.10	2	0.03	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.1	0.1	0.1	2	0.1	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2			0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.13	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.019	0.015	0.017	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.022	0.017	0.019	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.005	0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.003	0.002	0.003	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.06	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	6.03	0.5	3.27	2	0.08	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	9.7	9	9.4	2			16.5	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.189	0.099	0.144	2	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下	4.1	2.6	3.4	2	12.26	7.9	9.8	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	30.6	24	27.3	2			33.6	1
蒸発残留物	mg/l	500以下	123	119	121	2			143	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.004	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下	0.6	0.5	0.6	2	0.4	0.2	0.3	12
PH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	2	7.26	6.95	7.1	12
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		2	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		2	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下	51	6	29	2	0.5	<1	<1	12
濁度	度	2以下	19.2	<0.1	10.0	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/10l		不検出	不検出		4	*	*	*	*

# 令和5年度 水質検査結果

東部簡易水道

豊田第二浄水場

【< は未満】

検査項目	単位	検査基準値	原水				浄水			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
一般細菌	個/ml	100個以下	0	0	0	2	1	0	0	12
大腸菌	個/ml	検出されない	不検出	不検出		4	不検出	不検出		12
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2			<0.0003	1
水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2			<0.00005	1
セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.009	0.008	0.009	2			0.002	1
六価クロム及びその化合物	mg/l	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	<0.10	<0.10	<0.10	2	0.03	<0.10	<0.10	12
フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.11	0.1	0.11	2	0.1	<0.08	<0.08	9
ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1	0.1	0.1	2			0.1	1
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2			<0.0002	1
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2			<0.004	1
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2			<0.002	1
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2			<0.001	1
塩素酸	mg/l	0.6以下	*	*	*	*	0.13	<0.06	<0.06	12
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	*	*	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム	mg/l	0.06以下	*	*	*	*	0.008	0.007	0.008	4
ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸	mg/l	0.01以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	*	*	*	*	0.009	0.007	0.008	4
トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.005	0.003	0.004	4
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	*	*	*	*	0.001	<0.001	<0.001	4
ブロモホルム	mg/l	0.09以下	*	*	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	*	*	*	*	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			0.007	1
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.07	<0.02	<0.02	9
鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.09	0.05	0.07	2	0.07	<0.03	<0.03	9
銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	7.1	6.6	6.9	2			9.8	1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.035	0.017	0.026	2	<0.005	<0.005	<0.005	9
塩化物イオン	mg/l	200以下	1.4	1.4	1.4	2	7.76	4.8	6	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	24.7	21.8	23.30	2			25.6	1
蒸発残留物	mg/l	500以下	106	106	106	2			117	1
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2			<0.02	1
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2			<0.000001	1
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2			<0.005	1
フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	1
有機物（TOC）	mg/l	3以下	0.4	0.3	0.4	2	0.2	0.1	0.2	12
PH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	2	7.37	6.88	7.1	12
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		2	異常なし	異常なし		12
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		2	異常なし	異常なし		12
色度	度	5以下	1	1	1	2	0.1	<1	<1	12
濁度	度	2以下	0.2	0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	12
嫌気性芽胞菌	個/10l		不検出	不検出		4	*	*	*	*





# 令和5年度 水質検査結果

水質管理目標設定項目

簡易水道事業 採水日 令和6年2月7日

【<は未満】

検査項目	単 位	目標値	分析結果（浄水）			
			最高	最低	平均	回数
【万年浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【ハギノ浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【中音更浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【更生浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【然別川左岸浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【長流枝浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【豊田浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【豊田第二浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1
【大牧浄水場】						
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/ℓ以下 （暫定）			<0.000002	1