

買取型公営住宅整備事業（柏寿台団地第1工区）実施方針等に関する質問に対する回答

| 番号 | 質問受付日     | 質問の内容   | 回答                                     |
|----|-----------|---|--|
| 1  | 令和6年7月29日 | 当該事業に解体建物のアスベスト調査は含まれるのか。   | アスベスト調査については当方で実施いたします。                |
| 2  | 令和6年7月29日 | 既存公営住宅の解体撤去に伴い、必要な図面は提供してもらえるか。                                     | 図面は別途提供いたします。ただし、提供できる図面は配置図と平面図となります。 |
| 3  | 令和6年7月29日 | 「住戸の換気は第3種とする」との記載があるが、省エネ基準をZEH水準まで上げるために第1種換気を必要とする場合は選定しても問題ないか。 | 必要に応じて選定いただいて問題ありません。                  |